

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm sửa chữa máy phát điện Kohler 500kVA theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán mua sắm: Sửa chữa máy phát điện Kohler 500kVA
2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
4. Loại hợp đồng: Trọn gói
5. Địa điểm thực hiện: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP.HCM
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 6 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 11 giờ, ngày 24/02/2024.
9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá online tại website của Bệnh viện và gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Quản trị tòa nhà (hầm 2 khu A) Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP.HCM

Người liên hệ: Anh Dũng Số điện thoại: 028.39525150

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;
- + Hợp đồng trúng thầu tại các đơn vị, cơ sở y tế (nếu có);
- + Catalogue của hàng hóa và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác (nếu có).

Trân trọng./. 24/02

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Đơn vị Quản lý Đầu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, QTTN (J16-195-dtthuy) (3).

TUQ. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG QUẢN TRỊ TÒA NHÀ



Nguyễn Anh Tuấn



PHỤ LỤC. PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT

(Đính kèm Công văn số 554./BVĐHYD-QTTN ngày 20.. tháng 01 năm 2024)

I) Phạm vi cung cấp

STT	Danh mục	ĐVT	Số lượng
1	Thay bơm tay trợ lực	Bộ	1
2	Thay bình ắc quy	Cái	2
3	Thay ống dẫn nhiên liệu	Mét	4
4	Thay bộ sạc bình tự động	Bộ	1
5	Thay van tràn	Cái	1

II) Yêu cầu kỹ thuật

1. Giới thiệu hệ thống máy phát điện

Máy phát điện Kohler: số lượng 1 máy

- Công suất: 500kVA
- Đầu phát điện: Kohler
- Động cơ: Volvo
- Năm hoạt động: 2006


2. Yêu cầu kỹ thuật:

STT	Tên thiết bị	Đặt tính kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	Bơm tay trợ lực	- Các sản phẩm phù hợp với máy phát điện 500kVA của Volvo penta - Tương đương mã sản phẩm: 21900852	Bộ	1
2	Bình ắc quy	- Loại ắc quy: ắc quy chì kín khí, không bảo dưỡng VRLA - Điện áp: 12V - Dung lượng: 150Ah	Cái	2
3	Ống dẫn nhiên liệu	Kích thước, chiều dài phù hợp với đường ống dầu máy phát 500 kVA	Mét	4
4	Bộ sạc bình tự động	- Điện áp đầu vào định mức: 220 VAC - Điện áp đầu ra định mức: 24 Vdc - Dòng điện định mức max: 15A	Bộ	1
5	Van tràn	- Sản phẩm phù hợp với máy phát điện 500kVA của Volvo penta - Tương đương mã sản phẩm: 20450468	Cái	1



3. Yêu cầu khác

- Nhà thầu thực hiện đầy đủ các công việc để thay thế các vật tư bên trên.
- Đảm bảo các vật tư sau khi thay thế hoạt động đúng chức năng.
- Nhà thầu nên khảo sát thực tế tại Bệnh viện để đảm bảo thay thế đúng vật tư, cũng như đưa ra các biện pháp sửa chữa phù hợp.
- Đảm bảo máy phát điện hoạt động bình thường sau khi thay thế các vật tư trên.
- Nhà thầu chịu mọi trách nhiệm an toàn lao động, vệ sinh, an ninh, trật tự, an toàn PCCC khi thực hiện công việc tại Bệnh viện.



SỐ ĐIỆN THOẠI:

Theo công văn mời chào giá số/BVĐHYD-QTTN của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

[illegible]

❖ Yêu cầu khác:

- Nhà thầu thực hiện đầy đủ các công việc để thay thế các vật tư bên trên.
- Đảm bảo các vật tư sau khi thay thế hoạt động đúng chức năng.
- Nhà thầu nên khảo sát thực tế tại Bệnh viện để đảm bảo thay thế đúng vật tư, cũng như đưa ra các biện pháp sửa chữa phù hợp.
- Đảm bảo máy phát điện hoạt động bình thường sau khi thay thế các vật tư trên.
- Nhà thầu chịu mọi trách nhiệm an toàn lao động, vệ sinh, an ninh, trật tự, an toàn PCCC khi thực hiện công việc tại Bệnh viện.

❖ Yêu cầu báo giá:

- Báo giá này có hiệu lực⁽¹⁾ ngày kể từ ngày báo giá.
- *Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.*
- Các yêu cầu khác:

Ngày ... tháng năm

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên và đóng dấu)

¹: khuyến cáo tối thiểu 06 tháng kể từ ngày chào giá.

