

ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HCM
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC

Số: 2284/BVĐHYD-QTTN

V/v mời chào giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2022

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp dây đai cho máy lạnh trung tâm AHU và quạt năm 2022 - 2023 vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp dây đai cho máy lạnh trung tâm AHU và quạt năm 2022 - 2023.

2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP.HCM.

6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 6 tháng.

7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.

8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 16 giờ, ngày 07/11/2022.

9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá online tại website của Bệnh viện và gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Quản trị tòa nhà, hầm 2, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP.HCM.

Người liên hệ: Chị Hoa Số điện thoại: 028.39525177

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác).

Trân trọng././

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, QTTN (J22-268-cthoa) (3).



Nguyễn Hoàng Bắc

Mua

PHỤ LỤC 1
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ

(Kèm theo công văn mời chào giá số: 2384 /BVĐHYD-QTTN ngày 31 /10 / 2022)

TT	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Dây đai SPA chiều dài từ 1382 mm đến 1410 mm	Yêu cầu kỹ thuật theo phụ lục 2 đính kèm.	Sợi	12
2	Dây đai SPA chiều dài từ 1482 mm đến 1532 mm		Sợi	12
3	Dây đai SPA chiều dài từ 1532 mm đến 1582 mm		Sợi	14
4	Dây đai SPA chiều dài từ 1600 mm đến 1657 mm		Sợi	8
5	Dây đai SPA chiều dài từ 1700 mm đến 1757 mm		Sợi	12
6	Dây đai SPA chiều dài từ 1732 mm đến 1785 mm		Sợi	6
7	Dây đai SPA chiều dài từ 2057 mm đến 2100 mm		Sợi	6
8	Dây đai SPA chiều dài từ 2082 mm đến 2157 mm		Sợi	20
9	Dây đai SPA chiều dài từ 2120 mm đến 2182 mm		Sợi	4
10	Dây đai SPA chiều dài từ 2182 mm đến 2240 mm		Sợi	4
11	Dây đai SPA chiều dài từ 2200 mm đến 2260 mm		Sợi	4
12	Dây đai SPA chiều dài từ 2207 mm đến 2282 mm		Sợi	8
13	Dây đai SPA chiều dài từ 2232 mm đến 2300 mm		Sợi	6
14	Dây đai SPA chiều dài từ 2240 mm đến 2307 mm		Sợi	8
15	Dây đai SPA chiều dài từ 2300 mm đến 2360 mm		Sợi	4
16	Dây đai SPA chiều dài từ 2307 mm đến 2382 mm		Sợi	4
17	Dây đai SPA chiều dài từ 2432 mm đến 2500 mm		Sợi	6
18	Dây đai SPA chiều dài từ 2482 mm đến 2550 mm		Sợi	6
19	Dây đai SPA chiều dài từ 2500 mm đến 2568 mm		Sợi	6
20	Dây đai SPA chiều dài từ 2550 mm đến 2607 mm		Sợi	6
21	Dây đai SPA chiều dài từ 2600 mm đến 2650 mm		Sợi	30



TT	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
22	Dây đai SPB chiều dài từ 2000 mm đến 2060 mm		Sợi	16
23	Dây đai SPB chiều dài từ 2100 mm đến 2150 mm		Sợi	4
24	Dây đai SPB chiều dài từ 2131 mm đến 2150 mm		Sợi	16
25	Dây đai SPB chiều dài từ 2200 mm đến 2280 mm		Sợi	4
26	Dây đai SPB chiều dài từ 2320 mm đến 2391 mm		Sợi	12
27	Dây đai SPB chiều dài từ 2640 mm đến 2700 mm		Sợi	20
28	Dây đai SPB chiều dài 2900 mm		Sợi	12
29	Dây đai SPB chiều dài từ 3350 mm đến 3425 mm		Sợi	6
30	Dây đai SPZ chiều dài từ 925 mm đến 962 mm		Sợi	4
31	Dây đai SPZ chiều dài từ 1024 mm đến 1077 mm		Sợi	6
32	Dây đai SPZ chiều dài từ 1037 mm đến 1112 mm		Sợi	6
33	Dây đai SPZ chiều dài từ 1087 mm đến 1180 mm		Sợi	6
34	Dây đai SPZ chiều dài từ 1300 mm đến 1340 mm		Sợi	8
35	Dây đai SPZ chiều dài từ 1340 mm đến 1387 mm		Sợi	12
36	Dây đai SPZ chiều dài từ 1362 mm đến 1400 mm		Sợi	8
37	Dây đai SPZ chiều dài từ 1687 mm đến 1737 mm		Sợi	6
38	Dây đai SPZ chiều dài từ 1737 mm đến 1787 mm		Sợi	8
39	Dây đai SPZ chiều dài từ 1887 mm đến 1937 mm		Sợi	16
40	Dây đai SPZ chiều dài từ 2060 mm đến 2120 mm		Sợi	6
41	Dây đai SPZ chiều dài từ 2082 mm đến 2137 mm		Sợi	6

PHỤ LỤC 2 YÊU CẦU KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu

- Bên mời thầu: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.
- Địa điểm thực hiện: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP.HCM.
- Tên gói thầu: Cung cấp dây đai cho máy lạnh trung tâm AHU và quạt năm 2022 - 2023.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Qui mô gói thầu: Cung cấp dây đai cho máy lạnh trung tâm AHU và quạt (quạt tháp giải nhiệt, quạt thông gió, quạt tăng áp cầu thang, quạt hút khói, máy thổi khí...) bao gồm 41 loại dây, với số lượng 368 sợi.

2. Yêu cầu kỹ thuật:

a. Yêu cầu về kỹ thuật chung:


- Hàng hóa chào thầu phải mới 100%.
- Hàng hóa phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng (hãng sản xuất, nước sản xuất, năm sản xuất).
- Hàng hóa sạch sẽ, nguyên vẹn, không bị hư hỏng vật lý, không móp méo, thống nhất nội dung bao bì trong, ngoài. Tem/nhãn hàng hóa bình thường - không rách.
- Hàng hóa luôn có sẵn để đáp ứng việc cung cấp, đổi trả và bảo hành trong vòng 48 tiếng kể từ lúc nhận được thông báo của bên mời thầu.

b. Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:

- Yêu cầu kỹ thuật của tất cả dây đai SPA, SPB, SPZ phải đáp ứng tối thiểu về cấu tạo như sau:

1. Vải bố bên ngoài chịu mài mòn.
2. Cao su kết dính.
3. Sợi lõi chịu lực.
4. Cao su chịu nén.

Hình ảnh minh họa:



- Nhiệt độ chịu nhiệt tối thiểu: - 30⁰C ~ 70⁰C
- Chiều dài dây đai đảm bảo trong giới hạn, tương thích với thiết bị sử dụng, đồng thời đáp ứng yêu cầu kỹ thuật như trên.
- Tất cả các dây đai phải được bảo hành 06 tháng tính từ ngày nghiệm thu.

CÔNG TY:

ĐỊA CHỈ:

SỐ ĐIỆN THOẠI:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM

Theo công văn mời chào giá số/BVĐHYD-.... của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

TT	TT trong danh mục mời chào giá	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Đặc tính kỹ thuật	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Quy cách đóng gói	ĐVT	Số lượng (có khả năng cung ứng)	Đơn giá	Ghi chú

❖ Yêu cầu báo giá:

- Báo giá này có hiệu lực tối thiểu 06 tháng kể từ ngày báo giá.
- Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.
- Các yêu cầu khác:

Ngày ... tháng năm

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên và đóng dấu)

