

**ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HCM
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC**

Số: 244/BVĐHYD-QTTN

V/v mời chào giá

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 02 năm 2023

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp đầu nén khí cho hệ thống máy nén khí trung tâm theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán mua sắm: Cung cấp đầu nén khí cho hệ thống máy nén khí trung tâm khu A
2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 4 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
4. Loại hợp đồng: Trọn gói
5. Địa điểm thực hiện: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP.HCM
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 6 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 12 giờ, ngày 14/02/2023
9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá online tại website của Bệnh viện và gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Quản trị tòa nhà (hầm 2 khu A) Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP.HCM

Người liên hệ: Anh Dũng

Số điện thoại: 028.39525150

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa: catalogue và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác (nếu có)....

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, QTTN (J16-195-dtthuy) (3).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Phạm Văn Tấn

PHỤ LỤC. PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT
(Đính kèm Công văn số 24.1/BVĐHYD-QTTN ngày 03 tháng 02 năm 2023)

Stt	Danh mục	ĐVT	Số lượng
1	Đầu nén khí	cái	1

1. Giới thiệu hệ thống

Hệ thống khí nén 4 bar tại Bệnh viện được cung cấp bởi 2 hệ thống máy nén khí. Mỗi hệ thống máy nén khí có thông số như sau:

- Nhãn hiệu: Mil'S
- Dòng sản phẩm: Hospitair Scrolair pack 88SP2 (gồm 3 đầu nén lắp đặt song song. Mỗi đầu nén có lưu lượng tối đa 36m³/h tại áp suất 8 bar)
- Công suất điện: 3x5.5kW=16.5kW
- Bảng điều khiển: Cyclic 2020
- Hệ thống xử lý khí: CY+PF+SUB (SEC 5AH)

Để đảm bảo an toàn cung cấp khí nén 4 bar cho hoạt động chuyên môn của Bệnh viện chúng tôi cần 1 đầu nén khí dùng để dự phòng trong trường hợp hư hỏng sự cố

2. Yêu cầu kỹ thuật

STT	DANH MỤC	YÊU CẦU KỸ THUẬT
1	Đầu nén khí	- Đầu nén khí không dầu - Dạng đầu nén: xoắn ốc - Lưu lượng: ≥ 36 m³/h tại áp suất 8 bar - Áp suất làm việc lớn nhất: 8 bar - Phù hợp với động cơ điện hiện hữu 5.5kW - Kết nối ngõ ra: RC 3/8" - Kích thước trục đầu ra: $\Phi 28$ - Kích thước tổng thể tối đa: 400x450x350mm

Yêu cầu khác:

- Khảo sát thực tế tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM (nếu cần).
- Thực hiện kết nối đầu nén khí mới vào hệ thống để kiểm tra, đánh giá.
- Sau khi kiểm tra đầu nén khí mới xong, thực hiện kết nối đầu nén khí cũ vào hệ thống để hoàn trả lại hiện trạng ban đầu.
- Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.



CÔNG TY:

ĐỊA CHỈ:

SỐ ĐIỆN THOẠI:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số/BVĐHYD-QTTN ngày/...../2023 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

Stt	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VND) có VAT	Thành tiền (VND) có VAT
1	Đầu nén khí	- Đầu nén khí không dầu - Dạng đầu nén: xoắn ốc - Lưu lượng: ≥ 36 m³/h tại áp suất 8 bar - Áp suất làm việc lớn nhất: 8 bar - Phù hợp với động cơ điện hiện hữu 5.5kW - Kết nối ngõ ra: RC 3/8" - Kích thước trục đầu ra: $\Phi 28$ - Kích thước tổng thể tối đa: 400x450x350mm	cái	1		
Tổng cộng giá của hàng hóa bao gồm thuế, phí và các chi phí khác						

Yêu cầu khác:

- Khảo sát thực tế tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM (nếu cần).
- Thực hiện kết nối đầu nén khí mới vào hệ thống để kiểm tra, đánh giá.
- Sau khi kiểm tra đầu nén khí mới xong, thực hiện kết nối đầu nén khí cũ vào hệ thống để hoàn trả lại hiện trạng ban đầu.
- Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.

Ghi chú:

- Thời gian giao hàng:kể từ ngày ký hợp đồng.
- Báo giá này có hiệu lực: kể từ ngày ký.

Ngày ... tháng năm 2023

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên và đóng dấu)