

**ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HCM
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC**

Số: 1843/BVĐHYD-QTTN

V/v mời chào giá

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 6 năm 2023

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp và lắp đặt bộ điều khiển cho máy cắt không khí (ACB - Air Circuit Breaker) tại tủ hòa đồng bộ và bình ắc quy tại tủ sạc cấp nguồn cho các máy cắt chân không (VCB - Vacuum Circuit Breaker) theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán mua sắm: Cung cấp và lắp đặt bộ điều khiển cho máy cắt không khí tại tủ hòa đồng bộ và bình ắc quy tại tủ sạc cấp nguồn cho các máy cắt chân không.
2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
4. Loại hợp đồng: Trọn gói
5. Địa điểm thực hiện: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP.HCM
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 6 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 10 giờ, ngày 30/6/2023
9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá online tại website của Bệnh viện và gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Quản trị tòa nhà (hầm 2 khu A) Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP.HCM

Người liên hệ: Anh Dũng Số điện thoại: 028.39525150

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:


- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;
- + Hợp đồng trúng thầu tại các đơn vị, cơ sở y tế (nếu có);
- + Catalogue của hàng hóa và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác (nếu có).

Trân trọng./. *Tư vấn*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đơn vị Quản lý Đầu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, QTTN (J16-195-dtthuy) (3).

**K.T. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**


Phạm Văn Tấn

PHỤ LỤC. PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT
(Đính kèm Công văn số 1842./BVĐHYD-QTTN ngày 24. tháng 6. năm 2023)

1. Giới thiệu chung về gói thầu

- Bên mời thầu: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.
- Địa điểm thực hiện: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP.HCM.
- Giới thiệu hệ thống hiện hữu của Bệnh viện:
+ Hệ thống tủ hòa đồng bộ: gồm 5 tủ chứa các máy cắt không khí. Có 2 ngăn tủ ngõ vào được cấp điện từ 2 máy phát điện và 3 ngăn tủ ngõ ra cấp điện cho hoạt động của bệnh viện mỗi khi bị mất điện.

Hiện tại, có 1 bộ điều khiển Micrologic 2.0A tại ngăn tủ ngõ ra bị hư cần được thay thế

- + Tủ sạc cấp nguồn điều khiển cho các máy cắt chân không: Tủ có nhiệm vụ duy trì nguồn điện 110Vac để điều khiển đóng cắt các VCB trong thời gian bị mất điện.

Hiện tại, có 9 bình ắc quy bị hư cần được thay thế

2. Yêu cầu kỹ thuật

a) Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

STT	Danh mục	Thông số kỹ thuật
1	Bộ điều khiển bảo vệ máy cắt không khí và tải sử dụng điện	- Điều khiển máy cắt không khí để ngắt điện trong các trường hợp sau: + Bảo vệ ngắn mạch + Bảo vệ quá tải - Tương thích để lắp đặt và điều khiển máy cắt không khí Schneider Masterpact NW32 H1 3200A (sản phẩm tham khảo Micrologic 2.0A)
2	Bình ắc quy tại tủ sạc cấp nguồn cho các máy cắt chân không	- Điện áp định mức: 12VDC - Dung lượng định mức: 75Ah@20Hr - Loại bình: Ắc quy chì kín khí, không bảo dưỡng

b) Yêu cầu khác

- Hàng hóa mới 100%
 - Thời gian bảo hành: Tối thiểu 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu.
 - Lắp đặt hoàn thiện tất cả các thiết bị vào hệ thống.
 - Kiểm tra, đánh giá các chức năng hoạt động của thiết bị vừa được lắp đặt.
- Đảm bảo thiết bị hoạt động đúng chức năng.**
- Dán tem kiểm định cho máy cắt không khí
 - Giao hàng trong vòng 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;
 - Khảo sát thực tế tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM (nếu cần)

CÔNG TY:

ĐỊA CHỈ:

SỐ ĐIỆN THOẠI:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số/BVĐHYD-QTTN ngày/...../2023 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

TT	Tên danh mục	Đặc tính kỹ thuật	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VND) có VAT	Thành tiền (VND) có VAT
1	Bộ điều khiển bảo vệ máy cắt không khí và tải sử dụng điện	- Điều khiển máy cắt không khí để ngắt điện trong các trường hợp sau: + Bảo vệ ngắn mạch + Bảo vệ quá tải Tương thích để lắp đặt và điều khiển máy cắt không khí Schneider Masterpact NW32 H1 3200A (sản phẩm tham khảo Micrologic 2.0A)			Bộ	1		
2	Bình ắc quy tại tủ sạc cấp nguồn cho các máy cắt chân không	- Điện áp định mức: 12VDC - Dung lượng định mức: 75Ah@20Hr Loại bình: Ắc quy chì kín khí, không bảo dưỡng			cái	9		
Tổng cộng								

❖ Yêu cầu khác

- Hàng hóa mới 100%
- Thời gian bảo hành: Tối thiểu 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu.
- Lắp đặt hoàn thiện tất cả các thiết bị vào hệ thống.



- Kiểm tra, đánh giá các chức năng hoạt động của thiết bị vừa được lắp đặt. Đảm bảo thiết bị hoạt động đúng chức năng.
- Dán tem kiểm định cho máy cắt không khí
- Giao hàng trong vòng 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;
- Khảo sát thực tế tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM (nếu cần)

❖ Yêu cầu báo giá:

- Báo giá này có hiệu lực⁽¹⁾ ngày kể từ ngày báo giá.
- Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.
- Các yêu cầu khác:

Ngày ... tháng năm 2023
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
 (Ký tên và đóng dấu)

¹: khuyến cáo tối thiểu 06 tháng kể từ ngày chào giá.