

**ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HCM
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC**

Số: 2542/BVĐHYD-QTTN

V/v mời chào giá

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 8 năm 2023

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp, lắp đặt điện theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán mua sắm: Cung cấp, lắp đặt điện phòng X-quang tầng sáng khu B
2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
4. Loại hợp đồng: Trọn gói
5. Địa điểm thực hiện: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP.HCM
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 6 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 16 giờ, ngày 17./ 8./ 2023
9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá online tại website của Bệnh viện và gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Quản trị tòa nhà (hầm 2 khu A) Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP.HCM

Người liên hệ: Anh Dũng

Số điện thoại: 028.39525150

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;
- + Hợp đồng trúng thầu tại các đơn vị, cơ sở y tế (nếu có);
- + Catalogue của hàng hóa và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác (nếu có).

Trân trọng./ *Trần*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đơn vị Quản lý Đầu thầu (để đăng tin);
- Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT, QTTN (J16-195-dtthuy) (3).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Phạm Văn Tấn



BM: CVĐT.01(1)

Mu Zdt

PHỤ LỤC. PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT
(Đính kèm Công văn số 2542/BVĐHYD-QTTN ngày 11. tháng 8. năm 2023)

I) Phạm vi cung cấp

STT	Danh mục	ĐVT	Số lượng
1	Dây điện CV 16 mm ²	Mét	110
2	Dây điện CV 10 mm ²	Mét	28
3	Tủ điện chính	Cái	1
4	Tủ điện lắp trong phòng	Cái	2
5	Máng cáp 150 x 100mm	Mét	21
6	Dịch vụ kèm theo	Gói	1

II) Yêu cầu kỹ thuật:

1. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

Stt	Danh mục	Đặc tính kỹ thuật
1	Dây điện CV 16 mm ²	- Tiết diện danh nghĩa: 16 mm² - Cấp điện áp U₀/U: ≥ 0.6/1KV - Chiều dày cách điện danh định: ≥ 1.0 mm - Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép: ≥ 70°C
2	Dây điện CV 10 mm ²	- Tiết diện danh nghĩa: 10 mm² - Cấp điện áp U₀/U: ≥ 0.6/1KV - Chiều dày cách điện danh định: ≥ 1.0 mm - Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép: ≥ 70°C
3	Tủ điện chính	1/ Vỏ tủ: - Kích thước danh định: H1200mm x W600mm x D250mm x T1,5mm - Chất liệu: Kim loại sơn tĩnh điện, có 2 ngăn, 2 lớp cửa, có khóa, có 2 ngăn, - Có thanh cái đầu nổi từng pha - Loại: lắp nổi - có 3 đèn báo pha - Có đồng hồ đo V/A (đã bao gồm CT) 2/ MCCB 200A-4P: 1 cái - Điện áp danh định: 380V - Dòng điện định mức: 200A - Dòng cắt ngắn mạch: ≥ 25KA - Số cực: 4P - Có bộ bảo vệ quá dòng cho phép điều chỉnh 3/ MCCB 50A-4P: 4 cái - Điện áp danh định: 380V - Dòng điện định mức: 50A - Dòng cắt ngắn mạch: ≥ 6kA - Số cực: 4P

4	Tủ điện lắp trong phòng	1/ Vỏ tủ: - Kích thước danh định: H400 mm x W300 mm x D200 mm x T1,5 mm - Chất liệu: Kim loại sơn tĩnh điện, 2 lớp cửa, có khóa. - Loại: lắp âm tường
5	Máng cáp 150 x 100mm	- Kích thước danh định: H100 mm x W150 mm x T1,5 mm - Chất liệu: thép mạ kẽm
6	Dịch vụ kèm theo	- Đã bao gồm tháo dỡ tủ điện cũ, lắp đặt và hoàn thiện tủ điện mới.

2. Yêu cầu khác:

- Tủ điện đã bao gồm: Đầu nối cáp, chụp nhựa đầu cáp và các vật tư phụ.
- Máng cáp đã bao gồm: Co, tê, ty treo và các phụ kiện
- Nhà thầu phải chịu mọi chi phí phát sinh liên quan đến việc lắp đặt và hoàn thiện.
- Dây điện và máng cáp trên bản vẽ lấy khối lượng theo đường thẳng. Nhà thầu cân đối khối lượng dự thầu theo đơn giá.
- Chịu mọi trách nhiệm an toàn lao động, vệ sinh, an ninh, trật tự, an toàn PCCC khi thực hiện công việc tại Bệnh viện.

CÔNG TY:
ĐỊA CHỈ:
SỐ ĐIỆN THOẠI:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số/BVĐHYD-QTTN ngày/...../2023 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

TT	Danh mục	Đặc tính kỹ thuật	Mã HS	Mã hàng/ Nhà sản xuất	Nước sản xuất	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VND) có VAT	Thành tiền (VND) có VAT
1	Dây điện CV 16 mm ²	- Tiết diện danh nghĩa: 16 mm ² - Cấp điện áp U0/U: ≥ 0.6/1KV - Chiều dày cách điện danh định: ≥ 1.0 mm - Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép: ≥ 70°C				Mét	110		
2	Dây điện CV 10 mm ²	- Tiết diện danh nghĩa: 10 mm ² - Cấp điện áp U0/U: ≥ 0.6/1KV - Chiều dày cách điện danh định: ≥ 1.0 mm - Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép: ≥ 70°C				Mét	28		
3	Tủ điện chính	1/ Vỏ tủ: - Kích thước danh định: H1200mm x W600mm x D250mm x T1,5mm				Cái	1		



BM: CVDT.03(1)

14 03 2024 12:11

TT	Danh mục	Đặc tính kỹ thuật	Mã HS	Mã hàng/ Nhà sản xuất	Nước sản xuất	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VND) có VAT	Thành tiền (VND) có VAT
		- Chất liệu: Kim loại sơn tĩnh điện, có 2 ngăn, 2 lớp cửa, có khóa có 2 ngăn, - Có thanh cái đầu nối từng pha - Loại: lắp nổi - có 3 đèn báo pha - Có đồng hồ đo V/A (đã bao gồm CT) 2/ MCCB 200A-4P: 1 cái - Điện áp danh định: 380V - Dòng điện định mức: 200A - Dòng cắt ngắn mạch: $\geq 25\text{KA}$ - Số cực: 4P - Có bộ bảo vệ quá dòng cho phép điều chỉnh 3/ MCCB 50A-4P: 4 cái - Điện áp danh định: 380V - Dòng điện định mức: 50A - Dòng cắt ngắn mạch: $\geq 6\text{kA}$ - Số cực: 4P							
4	Tủ điện lắp trong phòng	1/ Vỏ tủ: - Kích thước danh định: H400 mm x W300 mm x D200 mm x T1,5 mm - Chất liệu: Kim loại sơn tĩnh điện, 2 lớp cửa, có khóa. - Loại: lắp âm tường				Cái	2		
5	Máng cáp 150 x 100mm	- Kích thước danh định: H100 mm x W150 mm x T1,5 mm - Chất liệu: thép mạ kẽm				Mét	21		

TT	Danh mục	Đặc tính kỹ thuật	Mã HS	Mã hàng/ Nhà sản xuất	Nước sản xuất	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VND) có VAT	Thành tiền (VND) có VAT
6	Dịch vụ kèm theo	- Đã bao gồm tháo dỡ tủ điện cũ, lắp đặt và hoàn thiện tủ điện mới.				Gói	1		
Tổng cộng									

❖ **Yêu cầu khác:**

- Tủ điện đã bao gồm: Dầu nối cáp, chụp nhựa đầu cáp và các vật tư phụ.
- Máng cáp đã bao gồm: Co, tê, ty treo và các phụ kiện
- Nhà thầu phải chịu mọi chi phí phát sinh liên quan đến việc lắp đặt và hoàn thiện.
- Dây điện và máng cáp trên bản vẽ lấy khối lượng theo đường thẳng. Nhà thầu cân đối khối lượng dự thầu theo đơn giá.
- Chịu mọi trách nhiệm an toàn lao động, vệ sinh, an ninh, trật tự, an toàn PCCC khi thực hiện công việc tại Bệnh viện.
- ❖ Yêu cầu báo giá:
 - Báo giá này có hiệu lực⁽¹⁾ ngày kể từ ngày báo giá.
 - *Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.*
 - Các yêu cầu khác:

Ngày ... tháng năm 2023
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
 (Ký tên và đóng dấu)

¹: khuyến cáo tối thiểu 06 tháng kể từ ngày chào giá.

