

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp vật tư điện theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán mua sắm: Cung cấp vật tư điện sửa chữa phòng máy Y học hạt nhân thành 2 phòng quang khu B

2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.

3. Thời gian cung cấp hàng hóa, dịch vụ: 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

4. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định

5. Địa điểm thực hiện: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP.HCM

6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 6 tháng.

7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.

8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 10 giờ, ngày 16/12/2024

9. Quy định về tiếp nhận hồ sơ chào giá:

- Gửi báo giá online qua website: <https://bvdaihoc.com.vn/Home/ViewList/31>;

- Gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Quản trị tòa nhà, Hầm 2 khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP.HCM.

Người liên hệ: Anh Đức Số điện thoại: 028.39525150

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

+ Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);

+ Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);

+ Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (nếu có)

Trân trọng./. *24/5*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, QTTN (J16-195-dtthuy) (3).

TUQ. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG QUẢN TRỊ TÒA NHÀ



Nguyễn Anh Tuấn
Nguyễn Anh Tuấn



PHỤ LỤC. PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT
(Đính kèm Công văn số 6715/BVĐHYD-QTTN ngày 09. tháng 12 năm 2024)

I) Phạm vi cung cấp

Stt	Danh mục	Đơn vị tính	Số lượng
1	Tủ điện lắp trong phòng	cái	2
2	Dây điện CXV 16 mm ²	mét	263
3	Dây điện CV 6 mm ² (PE)	mét	63
4	Ống điện mềm Φ32 25m/cuộn	cuộn	2
5	Đầu cos 10-16	cái	15
6	Đầu cos 6-8	cái	5
7	Dây báo cháy CXV/FR 1.5	mét	18
8	Đầu báo khói địa chỉ kèm đế, kèm kiểm định	bộ	1
9	Điện thoại bàn	cái	2
10	Đèn LED downlight 18 w	cái	2
11	Dây điện CV 4.0 mm ²	mét	58
12	Dây điện CV 2.5 mm ²	mét	109
13	Công tắc đơn 1 chiều	bộ	2
14	Ổ cắm đôi 3 châu	bộ	4
15	Dây điện thoại	mét	63

II) Yêu cầu kỹ thuật

1. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

Stt	Danh mục vật tư	ĐVT	Yêu cầu kỹ thuật
1	Tủ điện lắp trong phòng	cái	1/ Vỏ tủ: - Kích thước danh định: H500 mm x W300 mm x D200mm x T1,5 mm - Chất liệu: Kim loại sơn tĩnh điện, 2 lớp cửa, có khóa. - Loại: lắp nổi 2/ MCCB 50A-4P: 1 cái - Điện áp danh định: 380V - Dòng điện định mức: 50A - Dòng cắt ngắn mạch: $\geq 6\text{kA}$ - Số cực: 4P 3/ MCB 2P-20A: 1 cái - Dòng điện định mức: 20A - Số cực: 2P - Số cực được bảo vệ: 2 cực - bảo vệ: từ, nhiệt - Dòng cắt ngắn mạch: $\geq 6\text{ kA}$ - Điện áp cách điện định mức:

Y
NH V
HOC
HOC
HOC

Stt	Danh mục vật tư	ĐVT	Yêu cầu kỹ thuật
			≥440VAC - Điện áp xung định mức: 4 KV - Số lần đóng cắt khi có điện: ≥ 10.000 lần - Đường cong đặt tính: C - Màu sắc: trắng 4/ RCBO 2P-20A: 1 cái - Dòng điện định mức: 20A - Dòng rò: ≤ 30mA - Số cực: 2P - Số cực được bảo vệ: 1 cực - Bảo vệ: từ, nhiệt - Dòng cắt ngắn mạch: ≥ 4,5kA - Điện áp cách điện định mức: ≥ 400VAC - Điện áp xung định mức: 4 KV - Số lần đóng cắt khi có điện: ≥ 20.000 lần - Đường cong đặt tính: C - Màu sắc: trắng 5/ CB 16A-1P: 1 cái - Dòng điện định mức: 16A - Số cực: 1P - Số cực được bảo vệ: 1 cực - bảo vệ: từ, nhiệt - Dòng cắt ngắn mạch: ≥ 6 kA - Điện áp cách điện định mức: ≥ 440VAC - Điện áp xung định mức: 4 KV - Số lần đóng cắt khi có điện: ≥ 10.000 lần - Đường cong đặt tính: C - Màu sắc: trắng
2	Dây điện CXV 16 mm ²	mét	- Tiết diện danh nghĩa: 16 mm² - Cấp điện áp U₀/U: ≥ 0.6/1KV - Chiều dày cách điện danh định: ≥ 0.7 mm - Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép: ≥ 90°C
3	Dây điện CV 6 mm ² (PE)	mét	- Tiết diện danh nghĩa: 6.0mm² - Cấp điện áp U₀/U: ≥ 0.6/1KV - Quy cách: ruột đồng, cách điện PVC - Chiều dày cách điện danh định: ≥ 1mm

Stt	Danh mục vật tư	ĐVT	Yêu cầu kỹ thuật
			- Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép: $\geq 70^{\circ}\text{C}$
4	Ống điện mềm $\Phi 32$ 25m/cuộn	Cuộn	- Chiều dài danh định: 25m/cuộn - Đường kính danh định: 32mm - Chất liệu: PVC - Màu sắc: trắng
5	Đầu cos 10-16	cái	Tương thích với dây điện CXV 16mm ²
6	Đầu cos 6-8	cái	Tương thích với dây điện CXV 6mm ²
7	Dây báo cháy CXV/FR 1.5	mét	- Tiết diện danh nghĩa: 1.5mm ² - Cấp điện áp U0/U: $\geq 0.6/1\text{KV}$ - Quy cách: ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ FR-PVC - Chiều dày cách điện danh định: $\geq 0.7\text{mm}$ - Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép: $\geq 90^{\circ}\text{C}$ - Đáp ứng các tiêu chuẩn: TCVN 5935-1/ IEC 60502-1, TCVN 6612/ IEC 60228
8	Đầu báo khói địa chỉ kèm đế, kèm kiểm định	bộ	- Nhiệt độ làm việc: 0°C đến 50°C - Độ ẩm làm việc: 10% - 93% - Điện áp: 15 VDC - 32 VDC - Dòng điện ở chế độ chờ: $\leq 300 \mu\text{A}$ @ 24 VDC - Dòng điện cực đại: $\leq 6.5 \text{ mA}$ @ 24 VDC - Hệ đầu báo địa chỉ - Tương thích với hệ thống Notifier by Honeywell
9	Điện thoại bàn	cái	- Kiểu điện thoại: Cố định treo tường hoặc để bàn - Bộ nhớ chức năng: gọi lại số gần nhất. - Âm thanh: có nút chỉnh âm thanh - Chuông: có nút chỉnh to nhỏ - Màu sắc 2 màu: Trắng hoặc đen
10	Đèn LED downlight 18 w	cái	- Công suất: 17W - 19W - Ánh sáng trắng: $\geq 6500 \text{ K}$ - Hiệu suất phát sáng: $\geq 80 \text{ Lm/W}$ - Chỉ số hoàn màu: $\geq 80 \text{ Ra}$ - Tuổi thọ: ≥ 25.000 giờ - Kích thước lỗ khoét: $\varnothing 205\text{mm} \pm 2$ - Kích thước đèn: ($\varnothing 220\text{mm} \times 22\text{mm}$)

Stt	Danh mục vật tư	ĐVT	Yêu cầu kỹ thuật
			± 3
11	Dây điện CV 4.0 mm ²	mét	- Tiết diện danh nghĩa: 4.0 mm² - Cấp điện áp U₀/U: $\geq 0.6/1\text{KV}$ - Chiều dày cách điện danh định: $\geq 1.0\text{mm}$ - Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép: $\geq 70^{\circ}\text{C}$
12	Dây điện CV 2.5 mm ²	mét	- Tiết diện danh nghĩa: 2.5 mm² - Cấp điện áp U₀/U: $\geq 0.6/1\text{KV}$ - Chiều dày cách điện danh định: $\geq 1.0\text{mm}$ - Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép: $\geq 70^{\circ}\text{C}$
13	Công tắc đơn 1 chiều	bộ	- Điện áp định mức: 220VAC 50Hz - Dòng điện định mức: $\geq 16\text{A}$ - Cách đấu dây: ghim (Cắm nhanh) - Màu sắc: trắng - Bất tắt: có ký hiệu
14	Ổ cắm đội 3 chấu	bộ	- Điện áp định mức: 220VAC 50Hz - Dòng điện định mức: $\geq 16\text{A}$ - Chất liệu: nhựa - Cách đấu dây: ghim (Cắm nhanh) - Màu sắc: trắng - Màn che bảo vệ: có - Nối đất: có
15	Dây điện thoại	mét	- Tiết diện danh nghĩa: $\geq 0.5\text{mm}^2$ - Quy cách: ruột đồng 2 x 2 x 0,5 vỏ PVC

1. Yêu cầu khác:

- Hàng hóa mới 100%.
- Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng.
- Thời gian giao hàng: 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

CÔNG TY:

ĐỊA CHỈ:

SỐ ĐIỆN THOẠI:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM

Theo công văn mời chào giá số/BVĐHYD-QTTN của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

TT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Mã hàng/ nhãn hiệu	Nước sản xuất	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VND) có VAT	Thành tiền (VND) có VAT
1								
2								
3								
...								
Tổng cộng								

❖ Yêu cầu: kỹ thuật: Theo phụ lục thư mời chào giá.

❖ Yêu cầu báo giá:

- Báo giá này có hiệu lực⁽¹⁾ ngày kể từ ngày báo giá.

- Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.

- Các yêu cầu khác:

Ngày ... tháng năm

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên và đóng dấu)

¹: khuyến cáo tối thiểu 06 tháng kể từ ngày chào giá.

