

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp, lắp đặt tủ điều khiển, cảm biến áp suất dầu máy phát điện theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán mua sắm: Cung cấp và lắp đặt tủ điều khiển, cảm biến áp suất dầu cho máy phát điện 500 KVA khu B
2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian cung cấp hàng hóa, dịch vụ: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
5. Địa điểm thực hiện: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP.HCM
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 6 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 16..giờ, ngày 16./12./2024
9. Quy định về tiếp nhận hồ sơ chào giá:
 - Gửi báo giá online qua website: <https://bvdaihoc.com.vn/Home/ViewList/31>;
 - Gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Quản trị tòa nhà, Hầm 2 khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP.HCM.

Người liên hệ: Anh Đức Số điện thoại: 028.39525150

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (nếu có) 

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Đơn vị Quản lý Đầu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, QTTN (J16-195-dtthuy) (3).

TUQ. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG QUẢN TRỊ TÒA NHÀ



Nguyễn Anh Tuấn



PHỤ LỤC. PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT

(Đính kèm Công văn số 6735./BVĐHYD-QTTN ngày 10... tháng 12 năm 2024)

I) Phạm vi cung cấp

Stt	Danh mục	Đơn vị tính	Số lượng
1	Tủ điều khiển DSE (Deep Sea Electronics)	Bộ	1
2	Cảm biến áp suất dầu	Bộ	1

II) Giới thiệu hệ thống máy phát điện

Máy phát điện Kohler: số lượng 1 máy

- Công suất: 500kVA
- Đầu phát điện: Kohler
- Động cơ: Volvo
- Năm hoạt động: 2006

III) Yêu cầu kỹ thuật

1. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

Stt	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật
1	Tủ điều khiển DSE (Deep Sea Electronics)	1/ Vỏ tủ: - kích thước: 400mm x300mm x250mm - Vỏ tủ được làm bằng kim loại sơn tĩnh điện 2/ Bộ điều khiển có các chức năng sau: - Màn hình hiển thị bằng LCD 4 dòng - Ngõ vào: có 9 ngõ vào có thể cấu hình - Ngõ ra: có 8 ngõ ra có thể cấu hình - Bộ hẹn giờ và báo động có thể cấu hình - Nhật ký sự kiện: 250 sự kiện - Trình chỉnh sửa PLC tích hợp - Báo động mức nhiên liệu thấp - Báo động chức năng sạc bị lỗi - Giám sát (kWh, kVAr, kV, Ah, kV Arh) - Tự động chuyển tải khi mất điện - Bảo vệ tải không cân bằng - Ngắt kết nối khi lỗi tiếp đất - Phần mềm cấu hình được trên máy tính - Điều chỉnh chạy và dừng ở chế độ không tải - Ứng dụng cho máy phát điện - Sản phẩm tương thích với máy phát điện 500kVA của Volvo Penta. Mã sản phẩm DSE 7320 hoặc tương đương
2	Cảm biến áp suất dầu	- Sản phẩm tương thích với máy phát điện 500kVA của Volvo Penta. Mã sản phẩm 20796744 hoặc tương đương

S Y T
 ỆNH VI
 HỌC Y
 P. HỒ CHÍ
 ĐƯỢC T

2. Yêu cầu khác:

- Nhà thầu thực hiện đầy đủ các công việc để thay thế các vật tư bên trên.
- Đảm bảo các vật tư sau khi thay thế hoạt động đúng chức năng.
- Nhà thầu nên khảo sát thực tế tại Bệnh viện để đảm bảo thay thế đúng vật tư, cũng như đưa ra các biện pháp sửa chữa phù hợp.
- Đảm bảo máy phát điện hoạt động bình thường sau khi thay thế các vật tư trên.
- Nhà thầu chịu mọi trách nhiệm an toàn lao động, vệ sinh, an ninh, trật tự, an toàn PCCC khi thực hiện công việc tại Bệnh viện.

CÔNG TY:

ĐỊA CHỈ:

SỐ ĐIỆN THOẠI:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM

Theo công văn mời chào giá số/BVĐHYD-QTTN của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

TT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Mã hàng/ nhãn hiệu	Nước sản xuất	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VND) có VAT	Thành tiền (VND) có VAT
1	Tủ điều khiển DSE (Deep Sea Electronics)				Bộ	1		
2	Cảm biến áp suất dầu				Bộ	1		
Tổng cộng								

❖ Yêu cầu: kỹ thuật: Theo phụ lục thư mời chào giá.

❖ Yêu cầu báo giá:

- Báo giá này có hiệu lực⁽¹⁾ ngày kể từ ngày báo giá.

- Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.

- Các yêu cầu khác:

Ngày ... tháng năm

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên và đóng dấu)

¹: khuyến cáo tối thiểu 06 tháng kể từ ngày chào giá.

