

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp đầu nén khí cho hệ thống máy nén khí trung tâm theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán mua sắm: Cung cấp đầu nén khí cho hệ thống máy nén khí trung tâm khu A

2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

4. Loại hợp đồng: Trọn gói

5. Địa điểm thực hiện: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP.HCM

6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 6 tháng.

7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.

8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 10 giờ, ngày 18/03/2024.

9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá online tại website của Bệnh viện và gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Quản trị tòa nhà (hầm 2 khu A) Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP.HCM

Người liên hệ: Anh Dũng Số điện thoại: 028.39525150

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;
- + Hợp đồng trúng thầu tại các đơn vị, cơ sở y tế (nếu có);
- + Catalogue của hàng hóa và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác (nếu có).


Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Đơn vị Quản lý Đầu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, QTTN (J16-195-dtthuy) (3).

TUQ. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG QUẢN TRỊ TÒA NHÀ




Nguyễn Anh Tuấn



BM: CVDT.01(1)

PHỤ LỤC. PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT
(Đính kèm Công văn số 807/BVĐHYD-QTTN ngày 12 tháng 3 năm 2024)

I) Phạm vi cung cấp

STT	Danh mục	ĐVT	Số lượng
1	Đầu nén khí	Cái	3

II) Yêu cầu kỹ thuật

1. Giới thiệu về hệ thống

– Hệ thống khí nén 4 bar trung tâm khu A của Bệnh viện được cung cấp bởi 2 hệ thống máy nén khí A và B. Mỗi hệ thống máy nén khí có thông số như sau:

- + Nhãn hiệu: Mil'S
- + Dòng sản phẩm: Hospitair Scrolair pack 88SP2 (gồm 3 đầu nén lắp đặt song song, mỗi đầu nén có lưu lượng tối đa 36m³/h tại áp suất 8 bar)
- + Công suất điện: 3x5.5kW=16.5kW
- + Bảng điều khiển: Cyclic 2020
- + Hệ thống xử lý khí: CY+PF+SUB (SEC 5AH)

2. Yêu cầu kỹ thuật

a) Yêu cầu kỹ thuật chung

- Hàng hóa mới 100%, sản xuất từ năm 2022 trở về sau.
- Thời gian bảo hành: Tối thiểu 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu.
- Đầu nén khí phải tương thích với hệ thống hiện hữu của Bệnh viện, đảm bảo kích thước tổng thể tối đa (DxRxC): 400x450x350mm (kích thước thực tế có thể lắp đầu nén khí vào hệ thống).
- Lắp đặt, kết nối đầu nén khí mới vào hệ thống và cho vận hành thử nghiệm trong vòng 02 giờ để kiểm tra, đánh giá. Hàng hóa chỉ xem là đáp ứng khi hoàn toàn tương thích với hệ thống, chạy ổn định, không có bất kỳ báo lỗi hoặc hư hỏng nào.
- Sau khi vận hành thử xong, thực hiện kết nối đầu nén khí cũ vào hệ thống để hoàn trả lại hiện trạng ban đầu.
- Giao hàng trong vòng 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Địa điểm giao hàng và lắp đặt máy: Tại Đơn vị sử dụng – Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.
- Khảo sát thực tế tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM (nếu cần).

b) Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

STT	Danh mục	Thông số kỹ thuật
1	Đầu nén khí	- Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 8573-1 Class zero - Đầu nén khí không dầu - Dạng đầu nén: xoắn ốc - Lưu lượng: $\geq 35 \text{ m}^3/\text{h}$ tại áp suất 8 bar - Áp suất làm việc lớn nhất: 8 ~ 10bar - Phù hợp với động cơ điện hiện hữu 5.5kW

CÔNG TY:

ĐỊA CHỈ:

SỐ ĐIỆN THOẠI:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM

Theo công văn mời chào giá số/BVĐHYD-QTTN của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

TT	Tên hàng hóa	Đặc tính kỹ thuật	Mã hàng/ nhãn hiệu	Nước sản xuất	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VND) có VAT	Thành tiền (VND) có VAT
1	Đầu nén khí	- Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 8573-1 Class zero - Đầu nén khí không dầu - Dạng đầu nén: xoắn ốc - Lưu lượng: ≥ 35 m ³ /h tại áp suất 8 bar - Áp suất làm việc lớn nhất: 8 ~ 10bar Phù hợp với động cơ điện hiện hữu 5.5kW			Cái	3		
Tổng cộng								

❖ Yêu cầu kỹ thuật chung

- Hàng hóa mới 100%, sản xuất từ năm 2022 trở về sau.
- Thời gian bảo hành: Tối thiểu 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu.
- Đầu nén khí phải tương thích với hệ thống hiện hữu của Bệnh viện, đảm bảo kích thước tổng thể tối đa (DxRxC): 400x450x350mm (kích thước thực tế có thể lắp đầu nén khí vào hệ thống).



BM: CVD.T.01(1)

- Lắp đặt, kết nối đầu nén khí mới vào hệ thống và cho vận hành thử nghiệm trong vòng 02 giờ để kiểm tra, đánh giá. Hàng hóa chỉ xem là đáp ứng khi hoàn toàn tương thích với hệ thống, chạy ổn định, không có bất kỳ báo lỗi hoặc hư hỏng nào.
- Sau khi vận hành thử xong, thực hiện kết nối đầu nén khí cũ vào hệ thống để hoàn trả lại hiện trạng ban đầu.
- Giao hàng trong vòng 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Địa điểm giao hàng và lắp đặt máy: Tại Đơn vị sử dụng – Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.
- Khảo sát thực tế tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM (nếu cần).

❖ Yêu cầu báo giá:

- Báo giá này có hiệu lực⁽¹⁾ ngày kể từ ngày báo giá.
- *Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.*
- Các yêu cầu khác:

Ngày ... tháng năm

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên và đóng dấu)

¹: khuyến cáo tối thiểu 06 tháng kể từ ngày chào giá.

