

ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC

Số: 1188/BVĐHYD-QTTN

V/v mời chào giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 2024

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm bảo dưỡng, nạp hóa chất cho các bình chữa cháy theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán mua sắm: Bảo dưỡng, nạp hóa chất cho các bình chữa cháy năm 2024.

2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

4. Loại hợp đồng: Theo giá đơn giá cố định

5. Địa điểm thực hiện: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP.HCM

6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 6 tháng.

7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.

8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 16 giờ, ngày 10/11/2024.

9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá online tại website của Bệnh viện và gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Quản trị tòa nhà (hầm 2 khu A) Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP.HCM

Người liên hệ: Anh Hùng Số điện thoại: 0823345567

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

+ Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);

+ Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;

+ Hợp đồng trúng thầu tại các đơn vị, cơ sở y tế (nếu có);

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, QTTN (J09-102-dttthao) (3).

TUO. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG QUẢN TRỊ TÒA NHÀ



Nguyễn Anh Tuấn



BM: CVĐT.01(1)

PHỤ LỤC. PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT
(Đính kèm Công văn số 1188./BVĐHYD-QTTN ngày 03. tháng 4. năm 2024)

I) Phạm vi cung cấp

STT	Danh mục dịch vụ	Đơn vị tính	Khối lượng
1	Bảo dưỡng bình chữa cháy bột ABC 9kg	bình	173
2	Bảo dưỡng bình chữa cháy bột ABC 4kg	bình	5
3	Bảo dưỡng bình cầu treo chữa cháy bột ABC 6kg	bình	10
4	Bảo dưỡng bình chữa cháy bột ABC 35kg	bình	2
5	Bảo dưỡng bình chữa cháy khí CO ₂ 5kg	bình	257
6	Bảo dưỡng bình chữa cháy khí CO ₂ 3kg	bình	13
7	Bảo dưỡng bình chữa cháy khí CO ₂ 2kg	bình	41
8	Bảo dưỡng bình chữa cháy khí CO ₂ 24kg	bình	3
9	Nạp hóa chất chữa cháy cho bình chữa cháy khí CO ₂	kg	7.823

II) Yêu cầu kỹ thuật

1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu:

- Số lượng bình chữa cháy tại Bệnh viện theo bảng sau:

TT	Tầng	Tổng số lượng bình chữa cháy	Loại bình chữa cháy xách tay							
			Bình bột ABC 35kg	Bình bột ABC 9kg	Bình bột ABC 4kg	Bình bột treo 6kg	Bình CO ₂ 24kg	Bình CO ₂ 5kg	Bình CO ₂ 3kg	Bình CO ₂ 2kg
1	A-Mái 2	4						4		
2	A-Mái 1	10		3				7		
3	A-14	14		6				6		2
4	A-13	14		6				6		2
5	A-12	14		6				6		2
6	A-11	14		6				6		2
7	A-10	14		6				6		2
8	A-09	14		6				6		2

ĐƯỢC
BỆNH
ĐẠI HỌC
TP. HỒ

TT	Tầng	Tổng số lượng bình chữa cháy	Loại bình chữa cháy xách tay							
			Bình bột ABC 35kg	Bình bột ABC 9kg	Bình bột ABC 4kg	Bình bột treo 6kg	Bình CO ₂ 24kg	Bình CO ₂ 5kg	Bình CO ₂ 3kg	Bình CO ₂ 2kg
9	A-08	14		6				6		2
10	A-07	14		6				6		2
11	A-06	17		6				8		3
12	A-05	16		6				8		2
13	A-04	10		5				5		
14	A-03	30		11				15		4
15	A-02	18		8				8		2
16	A-01	41		17				17		7
17	A-Trệt	41	1	18		4		15		4
18	A-B1	37	1	13			1	22	2	
19	A-B2	59		22		6	1	29		2
20	B-Trệt	43		4	5		1	30	2	1
21	B-1	18		-				17		
22	B-2	6		-				6		
23	B-3	2		-				2		
24	B-4	4		-				3	1	
25	B-5	6		2				4		
26	Dự phòng	27		10				9	8	
TỔNG CỘNG		504	2	173	5	10	3	257	13	41

2. Yêu cầu kỹ thuật

2.1 Yêu cầu chung:

- Nhà thầu có giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Phòng cháy chữa cháy do Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cấp.
- Nhà thầu chịu mọi chi phí vận chuyển trong quá trình bảo dưỡng bình chữa cháy.
- Khối lượng nghiệm thu và giá trị thanh toán dựa trên khối lượng thực tế thực hiện của nhà thầu.
- Thời gian thực hiện công việc bảo dưỡng theo yêu cầu của Bệnh viện kể cả ngày thứ 7, chủ nhật.

- Trong quá trình bảo dưỡng, nếu làm hư hỏng hoặc mất bình chữa cháy của Bệnh viện thì nhà thầu phải bổ sung thay thế bình khác cùng nhãn hiệu và mã hàng hoặc tương đương trở lên, phải được Bệnh viện chấp nhận.
- Nhà thầu phải đảm bảo có đầy đủ bảo hộ lao động và đồng phục khi thực hiện công việc tại Bệnh viện.
- Nhà thầu chịu mọi trách nhiệm về an toàn lao động, an toàn PCCC, vệ sinh, an ninh trật tự khi thực hiện dịch vụ bảo trì. Trường hợp gây thiệt hại do lỗi liên quan đến dịch vụ và hàng hóa của nhà thầu thì nhà thầu có trách nhiệm bồi thường theo quy định.
- Nhà thầu phải có mặt trong vòng 3 giờ kể từ lúc nhận được thông báo của Bệnh viện để khắc phục sự cố thiết bị.
- Bệnh viện sẽ kiểm tra các bình chữa cháy sau khi bảo dưỡng như sau:
 - Đối với bình chữa cháy bột: Kiểm tra đồng hồ áp suất, van, vòi xịt. Bệnh viện sẽ chọn và xịt tối thiểu 1 bình bất kỳ trong các bình nhà thầu đã bảo dưỡng và giao cho Bệnh viện.
 - Đối với bình chữa cháy CO₂: Kiểm tra loa, vòi phun, cân kí bình chữa cháy. Bệnh viện sẽ thử tất cả các bình chữa cháy đã được nhà thầu bảo dưỡng và giao cho Bệnh viện có bị xì khí hay không, bằng cách bóp mạnh cò cho khí phun ra để kiểm tra cổ bình và vòi phun.
 - Đối với bình bột treo: Kiểm tra đồng hồ áp suất của bình, cân kg.
 - Mọi chi phí trong quá trình thử đã bao gồm trong chi phí bảo dưỡng bình.
- Thời gian bảo hành 12 tháng kể từ ngày nhà thầu giao bình và được Bệnh viện nghiệm thu.

2.2 Yêu cầu chi tiết:

2.2.1 Bảo dưỡng bình chữa cháy

- Nhà thầu thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng, bổ sung và thay thế hóa chất chữa cháy, vật tư bị hư cho các bình chữa cháy được bảo dưỡng trong Bệnh viện. Tất cả chi phí thay thế hóa chất, vật tư bị hư đã bao gồm trong chi phí bảo dưỡng bình.
- Tiến độ thực hiện: Nhà thầu phải hoàn tất việc bảo dưỡng tất cả các bình trong vòng 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Thời gian hoàn trả bình: 03 ngày kể từ ngày nhà thầu lấy bình bảo dưỡng.
- Trong quá trình nhà thầu mang bình chữa cháy của Bệnh viện đi bảo dưỡng, nhà thầu phải cung cấp bình chữa cháy đang hoạt động tốt để thay thế số lượng này.
- Đảm bảo các bình chữa cháy sau khi được bảo dưỡng luôn hoạt động tốt.
- Bảo dưỡng bình chữa cháy, bình cầu treo trong Bệnh viện theo Tiêu chuẩn 7435-2:2004 Phòng cháy, chữa cháy – Bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy – Phần 2: Kiểm tra và bảo dưỡng.
- Lột bỏ các phiếu bảo hành cũ. Vệ sinh sạch các vết keo dán của phiếu bảo hành cũ. Dán phiếu bảo hành mới cho các bình chữa cháy đã bảo dưỡng.

TỆ
VIỆN
Y DƯỢC
HÍ MINH
TP. H

CÔNG TY:

ĐỊA CHỈ:

SỐ ĐIỆN THOẠI:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM

Theo thư mời chào giá số/BVĐHYD-QTTN của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

ST T	Danh mục dịch vụ	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá (VND) có VAT	Thành tiền (VND) có VAT
1	Bảo dưỡng bình chữa cháy bột ABC 9kg	bình	173		
2	Bảo dưỡng bình chữa cháy bột ABC 4kg	bình	5		
3	Bảo dưỡng bình cầu treo chữa cháy bột ABC 6kg	bình	10		
4	Bảo dưỡng bình chữa cháy bột ABC 35kg	bình	2		
5	Bảo dưỡng bình chữa cháy khí CO ₂ 5kg	bình	257		
6	Bảo dưỡng bình chữa cháy khí CO ₂ 3kg	bình	13		
7	Bảo dưỡng bình chữa cháy khí CO ₂ 2kg	bình	41		
8	Bảo dưỡng bình chữa cháy khí CO ₂ 24kg	bình	3		
9	Nạp hóa chất chữa cháy cho bình chữa cháy khí CO ₂	kg	7823		
Tổng cộng:					
Bằng chữ:					



BM: CVĐT.03(1)

CHỖ CHỮ
MINH

- ❖ Đáp ứng tất cả các yêu cầu kỹ thuật theo thư mời chào giá.
- ❖ Báo giá có hiệu lực từ ngày/...../2024 đến ngày/...../2024.

Ngày ... tháng năm
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên và đóng dấu)

