

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp, lắp đặt hệ thống tiếp địa theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán mua sắm: Cung cấp và lắp đặt hệ thống tiếp địa an toàn tầng trệt khu B
2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
4. Loại hợp đồng: Trọn gói
5. Địa điểm thực hiện: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP.HCM
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 6 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 10 giờ, ngày 28/5/2024.
9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá online tại website của Bệnh viện và gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Quản trị tòa nhà (hầm 2 khu A) Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP.HCM

Người liên hệ: Anh Đức Số điện thoại: 028.39525150

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;
- + Hợp đồng trúng thầu tại các đơn vị, cơ sở y tế (nếu có);
- + Catalogue của hàng hóa và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác (nếu có).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, QTTN (J16-195-dtthuy) (3).

TUQ. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG QUẢN TRỊ TÒA NHÀ

Nguyễn Anh Tuấn



PHỤ LỤC. PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT
(Đính kèm Công văn số/BVDHYD-QTTN ngày tháng năm 2024)

I) Phạm vi cung cấp

Stt	Danh mục	Đơn vị tính	Số lượng
1	Cọc tiếp địa thép mạ đồng: L=2400mm, D=16mm	Cọc	5
2	Cáp đồng trần 70mm ²	Mét	33
3	Cáp điện Cu/PVC 1Cx35mm ² (dây te)	Mét	61
4	Ống điện PVC - D25	Mét	78
5	Tủ tiếp địa	Bộ	1
6	Môi hàn hóa nhiệt	Môi	5
7	Vật tư phụ	Lô	1

II) Yêu cầu kỹ thuật

Stt	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật
1	Cọc tiếp địa thép mạ đồng	- Kích thước: chiều dài 2400mm, đường kính 16mm - Chất liệu: Thép mạ đồng
2	Cáp đồng trần 70mm ²	- Tiết diện danh nghĩa: 70mm ² - Sử dụng cho hệ thống tiếp địa - Tiêu chuẩn áp dụng : TCVN 5064 - 1994 - Lực kéo đứt nhỏ nhất là 27115 N
3	Cáp điện Cu/PVC 1Cx35mm ² (dây te) (Cáp đồng bọc PVC)	- Tiết diện danh nghĩa: 35mm ² , - Cấp điện áp U ₀ /U: ≥ 0.6/1KV - Chiều dày cách điện danh định: ≥ 1mm - Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép: ≥ 70°C
4	Ống điện PVC – D25	- Kích thước: đường kính 25 mm - Chiều dài 2900mm - Chất liệu: nhựa PVC
5	Tủ tiếp địa	Vỏ tủ: - Kích thước: 210mm x 160mm x 100mm, dày 1,5mm - Chất liệu: Kim loại, sơn tĩnh điện, có khóa - Có thanh đồng để đấu nối - Màu sắc: trắng

Stt	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật
6	Mối hàn hóa nhiệt	- Liên kết: Cọc tiếp địa và dây cáp đồng - Vật liệu: khuôn, thuốc mối hàn, thuốc hàn. - Khuôn hàn có kích thước phù hợp với cáp và cọc tiếp địa trên. - Có thuốc hàn phù hợp để tạo mối liên kết chắc chắn cáp và cọc tiếp địa trên.
7	Vật tư phụ	- Bulong, ốc vít, đầu cosse, kẹp ống, co, nối ống,...

Yêu cầu khác:

- Nhà thầu phải đảm bảo hệ thống tiếp địa phải có điện trở dưới 4 Ohm, nhà thầu phải có biện pháp thi công phù hợp nếu giá trị điện trở trên không đạt.
- Tủ điện đã bao gồm: Đầu cosse, ốc vít, bulong và các vật tư phụ....
- Ống điện đã bao gồm: Co, tê, kẹp ống và các phụ kiện.
- Dây điện và ống điện trên bản vẽ lấy khối lượng theo đường thẳng. Nhà thầu đến khảo sát thực tế để cân đối khối lượng dự thầu theo đơn giá.
- Nhà thầu chịu mọi chi phí phát sinh (nếu có) để điện trở đất dưới 4 Ohm và hoàn thành hệ thống.
- Lắp đặt hoàn thiện hệ thống trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Bảo hành: Tối thiểu 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu.
- Nhân viên nhà thầu vào thi công phải có giấy chứng nhận an toàn điện.
- Nhà thầu hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm về an toàn lao động, vệ sinh, an ninh, trật tự, an toàn PCCC khi thực hiện công việc tại bệnh viện.
- Nhà thầu phải khảo sát thực tế tại bệnh viện để đảm bảo hiểu rõ các yêu cầu.

CÔNG TY:

ĐỊA CHỈ:

SỐ ĐIỆN THOẠI:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM

Theo công văn mời chào giá số/BVĐHYD-QTTN của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

TT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Mã hàng/ nhãn hiệu	Nước sản xuất	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VND) có VAT	Thành tiền (VND) có VAT
1	Cọc tiếp địa thép mạ đồng				Cọc	5		
2	Cáp đồng trần 70mm2				Mét	33		
3	Cáp đồng bọc PVC				Mét	61		
4	Ống điện PVC – D25				Mét	78		
5	Tủ tiếp địa				Bộ	1		
6	Mối hàn hóa nhiệt				Mối	5		
7	Vật tư phụ				Lô	1		
Tổng cộng								

❖ Yêu cầu: kỹ thuật: Theo phụ lục thư mời chào giá.

❖ Yêu cầu báo giá:

- Báo giá này có hiệu lực⁽¹⁾ ngày kể từ ngày báo giá.

- Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.

- Các yêu cầu khác:

Ngày ... tháng năm

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên và đóng dấu)

¹: khuyến cáo tối thiểu 06 tháng kể từ ngày chào giá.





BM: CVDT.01(1)