

Số: 1979/BVĐHYD-QTTN
V/v mời chào giá

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 6 năm 2024

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp hàng hóa, dịch vụ liên quan theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp máy nước uống và vật tư, thiết bị cho chậu rửa tay thủ thuật, nguồn nước vô khuẩn năm 2024.
2. Phạm vi cung cấp: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian cung cấp hàng hóa: 07 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
4. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP.HCM.
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 06 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 16 giờ, ngày 14/06/2024.
9. Quy định về tiếp nhận hồ sơ chào giá:
 - Gửi báo giá online qua website: <https://bvdaihoc.com.vn/Home/ViewList/31>
 - Gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Quản trị tòa nhà (hầm 2 khu A) Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP.HCM.

Người liên hệ: Chị Hoa Số điện thoại: 0988044005

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (nếu có).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Đơn vị Quản lý Đầu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, QTTN (J22-268-cthoa) (3).

TUQ. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG QUẢN TRỊ TÒA NHÀ



Nguyễn Anh Tuấn



PHỤ LỤC. PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT

(Đính kèm Công văn số 1979/BVĐHYD-QTTN, ngày 05. tháng 6. năm 2024)

I. Phạm vi cung cấp:

STT	Danh mục	ĐVT	Số lượng
1	Máy nước uống 3 vòi	Cái	6
2	Lõi sơ lọc (lọc P)	Cái	168
3	Lõi lọc khử mùi (lọc AIC)	Cái	162
4	Lõi lọc than hoạt tính (lọc C)	Cái	162
5	Lõi sơ lọc dạng khối (lọc số 1)	Cái	8
6	Lõi lọc Carbon (lọc số 2)	Cái	8
7	Lõi lọc khử mùi CTO (lọc số 3)	Cái	8
8	Màng RO	Cái	2
9	Lõi lọc Nano silver	Cái	1
10	Lõi 3 trong 1	Cái	16
11	Lõi Alkaline	Cái	1
12	Lõi lọc thô 5 micron	Cái	119
13	Lõi lọc thô 1 micron	Cái	51
14	Lõi lọc 0,2 micron	Cái	23
15	Lõi lọc than	Cái	103
16	Lõi lọc PP Big blue 20 inch	Cái	8
17	Bóng đèn UV 14W	Cái	227
18	Bóng đèn UV 17W	Cái	20
19	Máy nén làm lạnh	Cái	21
20	Quạt giải nhiệt	Cái	17
21	Dàn giải nhiệt	Cái	28
22	Công tắc điều chỉnh nhiệt độ lạnh	Cái	30
23	Công tắc điều chỉnh nhiệt độ nóng	Cái	40
24	Điện trở 800W	Cái	79
25	Bộ đèn UV 14W	Bộ	5
26	Vỏ đèn UV 14W	Cái	3
27	Bộ nguồn (tăng phô) đèn UV 14W	Cái	62
28	Ống thạch anh đèn UV cho bộ đèn 14W	Cái	28
29	Bộ thoát nước	Bộ	40
30	Bình chứa nước lạnh cho máy nước uống	Cái	5
31	Vòi nóng cho máy nước uống	Cái	36
32	Vòi lạnh cho máy nước uống	Cái	39
33	Vòi nguội cho máy nước uống	Cái	15
34	Bộ xả áp (van an toàn)	Cái	28
35	Đồng hồ báo nhiệt độ	Cái	38
36	Van 1 chiều 1/4 inch	Cái	30
37	Tê 3 ngã đầu gài	Cái	35
38	Máng xả cho máy nước uống 3 vòi (dùng cho loại máy pucomtech model CA3UV)	Cái	20
39	Máng xả cho máy nước uống 3 vòi (dùng cho loại máy pucomtech model CA3CNUV)	Cái	19

STT	Danh mục	ĐVT	Số lượng
40	Mặt nạ (dùng cho loại máy pucomtech model CA3UV)	Cái	15
41	Mặt nạ (dùng cho loại máy pucomtech model CA3CNUV)	Cái	13
42	Nắp trên	Cái	15
43	Cửa dưới	Cái	15
44	Đế lọc	Cái	60
45	Bass treo 3 lõi lọc (loại gài)	Cái	20
46	Vỏ lọc 10 inch	Cái	78
47	Bộ ly lọc 3 cấp độ lọc	Bộ	9
48	Bộ nguồn (tăng phổ) đèn UV 17W	Cái	2

II. Yêu cầu kỹ thuật:

1. Giới thiệu chung về gói thầu:

- Bên mời thầu: Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM;
- Địa điểm thực hiện: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP.HCM;
- Tên gói thầu: Cung cấp máy nước uống và vật tư, thiết bị cho chậu rửa tay thủ thuật, nguồn nước vô khuẩn năm 2024;
- Thời gian cung cấp hàng hóa: 7 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Yêu cầu kỹ thuật:

2.1. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết:

STT	Danh mục	Thông số kỹ thuật
1	Máy nước uống 3 vòi	- Máy nước uống trực tiếp 03 vòi nóng, nguội, lạnh - Điện nguồn: 220 V, 50 Hz - Vỏ máy: Inox 304 không gỉ - Hai hong máy bằng Inox tháo rời - Mặt nạ trước và khay lưới xả chặn rác bằng nhựa kết nối đường ống thoát nước thừa - Vòi gạt nguyên cụm chống ăn mòn, cán gạt bằng nhựa (có nút khóa an toàn cho vòi nóng) - Máy tích hợp khay hứng kết nối đường ống thoát nước thừa - Nước nóng: công suất nước tiêu thụ: ≥ 15 lít/giờ - Nước lạnh: công suất nước tiêu thụ: ≥ 12 lít/giờ - Nước nguội: công suất nước tiêu thụ: ≥ 15 lít/giờ - Bình chứa nước nóng và lạnh làm bằng thép không gỉ inox 304 - Hệ thống lọc 3 cấp: + Lõi sơ lọc + Lõi lọc khử mùi + Lõi lọc Carbon - Khử khuẩn bằng đèn UV, tuổi thọ bóng đèn ≥ 5000 giờ - Sản phẩm có chứng nhận: ISO 9001:2015, QCVN 4:2009/BKHCN

STT	Danh mục	Thông số kỹ thuật
2	Lõi sơ lọc (lọc P)	- Cấu tạo: vỏ và lõi đúc nguyên khối từ nhựa - Vật liệu: sợi polypropylene bông xốp nén, 5 micron - Kích thước: 10 inch - Áp suất nước tối đa: ≥ 120 PSI - Kiểu loại: kết nối 1 đầu bằng khớp xoay gài
3	Lõi lọc khử mùi (lọc AIC)	- Cấu tạo: vỏ và lõi đúc nguyên khối từ nhựa - Vật liệu: than hoạt tính dạng hạt - Kích thước: 10 inch - Áp suất nước tối đa: ≥ 120 PSI - Kiểu loại: kết nối 1 đầu bằng khớp xoay gài
4	Lõi lọc than hoạt tính (lọc C)	- Cấu tạo: vỏ và lõi đúc nguyên khối từ nhựa - Vật liệu: than hoạt tính dạng bột ép thành khối - Kích thước: 10 inch - Áp suất nước tối đa: ≥ 120 PSI - Kiểu loại: kết nối 1 đầu bằng khớp xoay gài
5	Lõi sơ lọc dạng khối (lọc số 1)	- Cấu tạo: vỏ và lõi đúc nguyên khối từ nhựa - Vật liệu: bằng sợi polypropylene bông xốp nén, 5 micron - Kích thước: 10 inch - Áp suất nước tối đa: ≥ 120 PSI - Kiểu loại: kết nối 2 đầu ren trong 1/4 inch
6	Lõi lọc Carbon (lọc số 2)	- Cấu tạo: vỏ và lõi đúc nguyên khối từ nhựa - Vật liệu: than hoạt tính dạng hạt - Kích thước: 10 inch - Áp suất nước tối đa: ≥ 120 PSI - Kiểu loại: kết nối 2 đầu ren trong 1/4 inch
7	Lõi lọc khử mùi CTO (lọc số 3)	- Cấu tạo: vỏ và lõi đúc nguyên khối từ nhựa - Vật liệu: than hoạt tính dạng nén - Kích thước: 10 inch - Áp suất nước tối đa: ≥ 120 PSI - Kiểu loại: kết nối 2 đầu ren trong 1/4 inch
8	Màng RO	- Cấu tạo: màng RO có thể loại bỏ tạp chất $\geq 0,0001$ micron - Vật liệu màng: polyamide - Công suất lọc: ≥ 10 lít/giờ - Áp suất nước tối đa: ≥ 120 PSI
9	Lõi lọc Nano silver	- Cấu tạo: than hoạt tính dạng xốp nén tích hợp vật liệu nano bạc - Kích thước: dài 26,5 cm - Áp suất nước tối đa: ≥ 120 PSI
10	Lõi 3 trong 1	- Cấu tạo: đá ngọc thạch, hạt bóng gốm, cuội hồng - Kích thước: dài 26,5 cm - Áp suất nước tối đa: ≥ 120 PSI
11	Lõi Alkaline	- Cấu tạo: đá Alkaline - Kích thước: dài 26,5 cm - Áp suất nước tối đa: ≥ 120 PSI

STT	Danh mục	Thông số kỹ thuật
12	Lõi lọc thô 5 micron	- Cấu tạo: sợi polypropylene - Kích thước: 10 inch - Áp suất nước tối đa: ≥ 120 PSI - Cấp độ lọc: 5.0 micron
13	Lõi lọc thô 1 micron	- Cấu tạo: sợi polypropylene - Kích thước: 10 inch - Áp suất nước tối đa: ≥ 120 PSI - Cấp độ lọc: 1.0 micron
14	Lõi lọc 0,2 micron	- Cấu tạo: sợi polypropylene - Kích thước: 10 inch - Áp suất nước tối đa: ≥ 120 PSI - Cấp độ lọc: 0,2 micron
15	Lõi lọc than	- Cấu tạo: than hoạt tính nén khối - Kích thước: 10 inch - Áp suất nước tối đa: ≥ 120 PSI
16	Lõi lọc PP Big blue 20 inch	- Qui cách: 20 inch - Cấu tạo: sợi polypropylene - Áp suất nước tối đa: ≥ 120 PSI - Cấp độ lọc: 5.0 micron
17	Bóng đèn UV 14W	- Công suất: 14 W - Điện áp: 220V, 50 Hz - Áp suất nước tối đa: ≥ 125 PSI - Tuổi thọ: ≥ 5000 giờ - Thân bóng được làm bằng vật liệu thủy tinh - Hai đầu bóng đèn làm bằng sứ - Chân cắm: 4 chân bằng - Chiều dài phù hợp để lắp vào ống thạch anh dài 33 cm
18	Bóng đèn UV 17W	- Công suất: 17 W - Điện áp: 220 V, 50 Hz - Áp suất nước tối đa: ≥ 125 PSI - Tuổi thọ: ≥ 9000 giờ - Chân cắm: 4 chân lệch - Chiều dài phù hợp để lắp vào ống thạch anh dài 37,5 cm - Tương đương mã S330RL/12 hãng Viqua
19	Máy nén làm lạnh	- Điện áp: 220V, 50 Hz - Công suất: 1/4 HP - Sử dụng gas: 134A
20	Quạt giải nhiệt	- Công suất: 5 W - Điện áp: 220V, 50Hz - Vật liệu cuộn dây: đồng - Vòng quay: 1300 rpm - Dòng điện: 0,25 A - Bao gồm: cánh quạt nhôm 4 cánh và chân quạt

STT	Danh mục	Thông số kỹ thuật
21	Dàn giải nhiệt	- Cấu tạo gồm: một dàn ống đồng phi 10 mm có cánh nhôm trao đổi nhiệt bên ngoài - Công suất: 1/6 HP
22	Công tắc điều chỉnh nhiệt độ lạnh	- Loại chỉnh cơ - Điện áp: 220 V, 50 Hz - Mức điều chỉnh: > 4°C
23	Công tắc điều chỉnh nhiệt độ nóng	- Loại chỉnh cơ - Điện áp: 220 V, 50 Hz - Mức cảm biến: 30°C - 110°C
24	Điện trở 800W	- Điện áp: 220 V, 50 Hz - Kiểu/ loại: hình U - Kích thước: D6 mm, dài 140 mm - Công suất: 800 W - Vật liệu: kim loại mạ crom
25	Bộ đèn UV 14W	- Công suất bóng đèn: 14 W - Điện áp: 220 V, 50 Hz - Áp suất nước tối đa: ≥ 125 PSI - Tuổi thọ bóng đèn: ≥ 5000 giờ - Chiều dài bóng đèn phù hợp để lắp vào ống thạch anh dài 33 cm - Thân bóng được làm bằng vật liệu thủy tinh - Hai đầu bóng đèn làm bằng sứ, 4 chân bằng - Kiểu kết nối: 2 đầu ren ngoài phi 21 mm - Bao gồm nguồn, vỏ đèn, bóng đèn và ống thạch anh
26	Vỏ đèn UV 14W	- Vật liệu: thép không gỉ inox 304 - Kích thước: dài 30 cm - Kiểu kết nối: 2 đầu ren ngoài phi 13 mm - Vỏ đèn: Inox phi 42 mm - Tương thích máy nước uống 3 vòi pucomtech
27	Bộ nguồn (tăng phô) đèn UV 14W	- Công suất: 14 W - Chân cắm: 4 chân bằng - Điện áp: 220 V, 50 Hz - Vật liệu vỏ: nhựa - Có đèn led báo trạng thái hoạt động hoặc bị hỏng
28	Ống thạch anh đèn UV cho bộ đèn 14W	- Độ dày: 1,5 mm - Kích thước: dài 33 cm - Vật liệu: đá thạch anh
29	Bộ thoát nước	- Cấu tạo: gồm thân, đuôi, ron, ty, nắp chụp kim loại (lưới chặn rác) - Quy cách: phi 70 x 150 x 50 mm - Vật liệu: nhựa
30	Bình chứa nước lạnh cho máy nước uống	- Dung tích: $\geq 2,7$ lít - Quy cách: 440 mm, đường kính 170 mm - Cấu tạo: ống hình trụ tròn khép kín Inox 304, phi 94 x 1 mm, dài 380 mm - Ống cảm biến: bằng inox 304, D10, dài 270 mm - Ống dẫn gas: ống đồng loại phi 10 mm, dày 0,5 mm,

STT	Danh mục	Thông số kỹ thuật
		chiều dài 5 m - Ống cấp gas: ống đồng phi 1/6 mm, dày 0,4 mm, chiều dài 3 m - Ống nước vào, ra: ren ngoài M8, chiều dài 40 mm - Vỏ bao ngoài: mút xốp cách nhiệt
31	Vòi nóng cho máy nước uống	- Ren ngoài: 17 mm - Lưới lọc đầu vòi được làm bằng thép không gỉ - Vật liệu: + Thân vòi: thau mạ crom + Tay gạt: nhựa màu đỏ
32	Vòi lạnh cho máy nước uống	- Ren ngoài: 17 mm - Lưới lọc đầu vòi được làm bằng thép không gỉ - Vật liệu: + Thân vòi: thau mạ crom + Tay gạt: nhựa màu xanh
33	Vòi nguội cho máy nước uống	- Ren ngoài: 17 mm - Lưới lọc đầu vòi được làm bằng thép không gỉ - Vật liệu: + Thân vòi: thau mạ crom + Tay gạt: nhựa màu đen, màu vàng
34	Bộ xả áp (van an toàn)	- Vật liệu: đồng - Áp lực tối đa: 1,5 MPa - Áp lực trung bình: 1 MPa - Áp suất hoạt động: 0,15 - 1 MPa - Đầu ren kết nối: 13 mm - Đầu xả hơi nước: ống đồng phi 5 mm
35	Đồng hồ báo nhiệt độ	- Loại: cơ, trục xoay cảm biến (không dùng điện) - Qui cách: 62x45x27 mm - Hiển thị: 20 - 110°C - Tương thích với máy lọc nước uống 3 vòi pucomtech model CA3UV
36	Van 1 chiều 1/4 inch	- Qui cách: 25x65 mm, đường kính ống 1/4 inch - Chất liệu: kim loại mạ crom - Chịu áp lực: > 3 kg/cm ² - Đầu kết nối vào ra: dây nhựa 1/4 inch hoặc ống đồng phi 6 mm
37	Tê 3 ngã đầu gài	- Vật liệu: nhựa - Cấu tạo: 3 đầu thông đường kính 1/4 inch - Đặc điểm: kết nối dây dẫn nước bằng nhựa 1/4 inch
38	Máng xả cho máy nước uống 3 vòi (dùng cho loại máy pucomtech model CA3UV)	- Vật liệu: nhựa - Màu sắc: trắng - Cấu tạo: gồm khay, lưới chặn rác - Tương thích với máy nước uống 3 vòi pucomtech model CA3UV
39	Máng xả cho máy nước uống 3 vòi (dùng cho loại máy)	- Vật liệu: nhựa - Màu sắc: trắng, xanh lá - Cấu tạo: gồm khay, lưới chặn rác

STT	Danh mục	Thông số kỹ thuật
	pucomtech model CA3CNUV)	- Tương thích với máy nước uống 3 vòi pucomtech model CA3CNUV
40	Mặt nạ (dùng cho loại máy pucomtech model CA3UV)	- Vật liệu: nhựa - Mặt trước: 360x80x640 mm (cung bo tròn phía trước R 150) - Màu sắc: trắng - Tương thích với máy lọc nước uống 3 vòi pucomtech model CA3UV
41	Mặt nạ (dùng cho loại máy pucomtech model CA3CNUV)	- Cấu tạo: nhựa - Qui cách: 405 x 220 x 585 mm - Màu sắc: trắng, xanh lá cây - Tương thích với máy lọc nước uống 3 vòi pucomtech model CA3CNUV
42	Nắp trên	- Vật liệu: nhựa - Nắp trên: 420x450x60 mm (cung bo tròn phía trước R 150) - Màu sắc: trắng - Tương thích với máy lọc nước uống 3 vòi pucomtech model CA3UV
43	Cửa dưới	- Vật liệu: nhựa - Cửa dưới: 360x45x570 mm (cung bo tròn phía trước R 150) - Màu sắc: trắng - Tương thích với máy lọc nước uống 3 vòi pucomtech model CA3UV
44	Đế lọc	- Qui cách: phi 50 mm, chiều dài 32 mm - Chất liệu: nhựa - Đường nước vào ra: 1/4 inch loại gim dây nhựa phi 6 mm - Màu sắc: trắng - Kết nối lõi lọc: đầu nhọn 2 sim có phe cài - Tương thích gắn lõi lọc với máy lọc nước uống 3 vòi pucomtech
45	Bass treo 3 lõi lọc (loại gài)	- Qui cách: 410x80x25 mm - Chất liệu: inox sus 304, dày 0,8 mm - 1 mm - Đặc điểm: bass lọc được đập 3 lỗ tròn hình dạng hạt xoài đường kính cách nhau 35 mm, các cạnh chấn ke vuông (dùng gắn đế và lõi lọc nguyên khối đầu nhọn 2 sim có phe cài)
46	Vỏ lọc 10 inch	- Chất liệu: nhựa - Đặc điểm: đế và vỏ chủng loại 10 inch, trang bị 2 sim lọc chống rò rỉ nước (đế lọc ren trong, ly lọc ren ngoài) - Áp suất nước tối đa: ≥ 120 PSI - Kiểu kết nối: 2 đầu ren trong phi 21 mm
47	Bộ ly lọc 3 cấp độ lọc	- Đặc điểm: bass treo tường bằng inox 304 dày 1 mm, đế và vỏ chủng loại 10 inch, trang bị 2 sim lọc chống rò rỉ nước (đế lọc ren trong, ly lọc ren ngoài), bao gồm

STT	Danh mục	Thông số kỹ thuật
		3 cái - Áp suất nước tối đa: ≥ 120 PSI - Kiểu kết nối: 2 đầu ren trong phi 21 mm
48	Bộ nguồn (tăng phô) đèn UV 17W	- Công suất: 17 W - Chân cắm: 4 chân lệch - Điện áp: 220 V, 50 Hz - Hiện thị số ngày sử dụng còn lại - Tương đương mã BA-ICE-S của hãng Viqua

2.2. Yêu cầu về bảo hành:

Nhà thầu phải đáp ứng chế độ bảo hành chi tiết như sau:

+ Đối với các hàng hóa ở các số thứ tự 1, 18, 48 (Máy nước uống 3 vòi, Bóng đèn UV 17W, Bộ nguồn (tăng phô) đèn UV 17W) bảo hành tối thiểu 12 tháng tính từ ngày nghiệm thu;

+ Đối với các hàng hóa ở các số thứ tự 17, 19, 25, 26, 27, 28, 30, 46, 47 (Bóng đèn UV 14W, Máy nén làm lạnh, Bộ đèn UV 14W, Vỏ đèn UV 14W, Bộ nguồn (tăng phô) đèn UV 14W, Ống thạch anh đèn UV cho bộ đèn 14W, Bình chứa nước lạnh cho máy nước uống, Vỏ lọc 10 inch, Bộ ly lọc 3 cấp độ lọc) bảo hành tối thiểu 06 tháng tính từ ngày nghiệm thu;

+ Đối với các loại hàng hóa còn lại bảo hành tối thiểu 03 tháng tính từ ngày nghiệm thu;

+ Hoặc căn cứ theo thời hạn bảo hành của nhà sản xuất (nếu thời hạn bảo hành dài hơn).

2.3. Yêu cầu khác:

- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng;
- Hàng hóa được giao theo đơn đặt hàng của Bệnh viện, đảm bảo giao hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được đơn đặt hàng của Bệnh viện;
- Nhà thầu lắp đặt hoàn thiện, đúng kỹ thuật đảm bảo chất lượng, hệ thống hoạt động tốt và đáp ứng nhu cầu sử dụng của Bệnh viện;
- Nhà thầu phải chuẩn bị các thiết bị liên quan để thực hiện việc lắp đặt đáp ứng yêu cầu an toàn và chất lượng công việc;
- Hàng hóa luôn có sẵn để đáp ứng việc bảo hành trong vòng 48 giờ kể từ lúc nhận được thông báo của Bệnh viện;
- Nhà thầu chịu trách nhiệm thay thế, khắc phục, sửa chữa những hư hỏng do nhà thầu không báo cáo trước đó. Trường hợp xử lý sự cố trong thời gian bảo hành, nhà thầu phải bố trí nhân sự trong vòng 4 giờ kể từ lúc nhận thông báo qua điện thoại của Bệnh viện;
- Nhân sự trang bị đầy đủ công cụ, dụng cụ làm việc, đồng phục công ty, bảng tên, phương tiện bảo hộ lao động, tác phong làm việc lịch sự, hòa nhã, không vắng tục, gây ồn ào mất trật tự trong Bệnh viện. Nhà thầu thực hiện công việc dưới sự giám sát, hướng dẫn của nhân viên Bệnh viện. Nếu vi phạm, nhân sự phải lập tức rời khỏi Bệnh viện, không được tiếp tục công việc tại Bệnh viện và nhà thầu phải bổ sung nhân sự thay thế;

- Nhà thầu chấp hành nghiêm tất cả các yêu cầu về an ninh, trật tự, an toàn vệ sinh lao động và phòng cháy chữa cháy trong quá trình làm việc tại Bệnh viện. Đồng thời chịu hoàn toàn trách nhiệm về tất cả các sự cố, tai nạn liên quan trong suốt quá trình thực hiện công việc (kể cả sự cố đối với bên thứ 3);
- Nhà thầu lắp đặt theo lịch sắp xếp của Bệnh viện (kể cả ngoài giờ hành chính, thứ 7, chủ nhật, ngày nghỉ, lễ).

