

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp vật tư cho hệ thống báo cháy theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán mua sắm: Cung cấp vật tư cho hệ thống báo cháy
2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian cung cấp hàng hóa: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
5. Địa điểm thực hiện: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP.HCM
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 6 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 10 giờ, ngày 12/4/2025
9. Quy định về tiếp nhận hồ sơ chào giá:
 - Gửi báo giá online qua website: <https://bvdaihoc.com.vn/Home/ViewList/31>;
 - Gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Quản trị tòa nhà, Hầm 2 khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP.HCM.
- Người liên hệ: Anh Đức Số điện thoại: 028.39525150
10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

 - + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
 - + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
 - + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (nếu có).

Trân trọng./. zdh

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Đơn vị Quản lý Đầu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, QTTN (J16-195-dtthuy) (3).

**TUQ. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG QUẢN TRỊ TÒA NHÀ**

N.A. Tuấn
Nguyễn Anh Tuấn



PHỤ LỤC. PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT
(Đính kèm Công văn số/BVĐHYD-QTTN ngày tháng năm 2025)

I) Phạm vi cung cấp

Stt	Danh mục	Đơn vị tính	Số lượng
1	Đầu báo khói địa chỉ	Cái	95
2	Đầu báo khói không địa chỉ kèm đế	Cái	2
3	Đầu báo nhiệt địa chỉ	Cái	27
4	Module giám sát chuông đèn	Cái	10
5	Module giám sát thiết bị	Cái	3
6	Đèn chớp báo cháy	Cái	2
7	Ắc quy 12VDC, 100Ah	Bình	2
8	Ắc quy 12VDC, 40Ah	Bình	2
9	Ắc quy 12VDC, 7,2Ah	Bình	4

II) Yêu cầu kỹ thuật

1. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

STT	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật
1	Đầu báo khói địa chỉ	- Nhiệt độ làm việc: 0°C đến 50°C - Độ ẩm làm việc: 10% - 93% - Điện áp: 15 VDC - 32 VDC - Dòng điện ở chế độ chờ: 200 μA @ 24 VDC - Dòng điện cực đại: 4.5 mA @ 24 VDC - Lắp được vào đế B501 - Hệ đầu báo địa chỉ - Tương thích với hệ thống Notifier by Honeywell
2	Đầu báo khói không địa chỉ kèm đế	- Nhiệt độ làm việc: 0°C đến 49°C - Độ ẩm làm việc: 0% - 95% - Điện áp: 8.5 V - 35 V - Dòng điện cực đại: 130 mA - Hệ đầu báo không địa chỉ
3	Đầu báo nhiệt địa chỉ	- Nhiệt độ làm việc: -20°C đến 38°C - Độ gia tăng nhiệt cảnh báo: 8.3°C (15°F)/phút - Độ ẩm làm việc: 10% - 93% - Điện áp: 15 VDC - 32 VDC - Dòng điện ở chế độ chờ: 200 μA @ 24 VDC - Dòng điện cực đại: 4.5 mA @ 24 VDC - Lắp được vào đế B501 - Hệ đầu báo địa chỉ - Tương thích với hệ thống Notifier by Honeywell

STT	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật
4	Module giám sát chuông đèn	- Nhiệt độ làm việc: 0°C đến 49°C - Điện áp: 15 VDC – 32 VDC - Dòng cực đại: ≤ 6.5 mA (LED sáng) - Dòng hoạt động trung bình: ≤ 485 μA - Độ ẩm làm việc: 10% - 93% - Tương thích với hệ thống Notifier by Honeywell
5	Module giám sát thiết bị	- Nhiệt độ làm việc: 0°C đến 49°C - Điện áp: 15 VDC – 32 VDC - Dòng cực đại: ≤ 5.0 mA (LED sáng) - Dòng hoạt động trung bình: ≤ 350 μA - Độ ẩm làm việc: 10% - 93% - Tương thích với hệ thống Notifier by Honeywell
6	Đèn chớp báo cháy	- Điện áp: 24VDC - Tần số nháy sáng: 1 nhíp/giây - Độ ẩm: 10% - 93% - Hệ đèn chớp báo cháy địa chỉ - Tương thích với hệ thống Notifier by Honeywell
7	Ắc quy 12VDC, 100Ah	- Điện áp định mức: 12VDC - Công suất danh định: 100Ah - Loại ắc quy: Ắc quy acid chì kín khí, không bảo dưỡng
8	Ắc quy 12VDC, 40Ah	- Điện áp định mức: 12VDC - Công suất danh định: 40Ah - Loại ắc quy: Ắc quy acid chì kín khí, không bảo dưỡng
9	Ắc quy 12VDC, 7,2Ah	- Điện áp định mức: 12VDC - Công suất danh định: 7,2Ah - Loại ắc quy: Ắc quy acid chì kín khí, không bảo dưỡng

2. Yêu cầu khác:

- Các thiết bị báo cháy phải được kiểm định theo quy định. Nhà thầu chịu hoàn toàn chi phí liên quan đến việc kiểm định thiết bị báo cháy và cung cấp giấy chứng nhận kiểm định.
- Hàng hóa mới 100%, tương thích với hệ thống của Bệnh viện
- Thời gian giao hàng: trong vòng 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Thời gian bảo hành: Tối thiểu 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu.

CÔNG TY:

ĐỊA CHỈ:

SỐ ĐIỆN THOẠI:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM

Theo công văn mời chào giá số/BVĐHYD-QTTN của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

TT	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật hàng hóa/ dịch vụ	Mã hàng/ nhãn hiệu	Nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VND) có VAT	Thành tiền (VND) có VAT
1								
2								
3								
4								
5								
...								
Tổng cộng								

❖ Yêu cầu: kỹ thuật: Theo phụ lục thư mời chào giá.

❖ Yêu cầu báo giá:

- Báo giá này có hiệu lực⁽¹⁾ ngày kể từ ngày báo giá.

- Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.

- Các yêu cầu khác:

Ngày ... tháng năm

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên và đóng dấu)

¹: khuyến cáo tối thiểu 06 tháng kể từ ngày chào giá.

